



**BRAUTEK OY**

Ylistörmä 4H  
02210 Espoo  
puh. 09 - 8678470  
fax. 09 - 8041003  
e-mail. [brautek@brautek.fi](mailto:brautek@brautek.fi)  
[www.brautek.fi](http://www.brautek.fi)

**Defensor**



walter  
meier

## Puhallinyksikkö FAN3 höyrykostuttimille Condair CP3 ja Defensor Mk5



Puhallinyksiköt FAN 3 käytettäessä höyrykostuttimia Condair CP3 tai Defensor MK5 suoraan huonetilan kostutukseen.

Laitteet on varustettu kaksinopeuksisella puhaltimella oikean ilmavirtauksen aikaansaamiseksi kuhunkin käyttötarkoitukseen. Tukeva rakenne ja tarkkaan valitut materiaalit takaavat laitteiden pitkäikäisen käytön. Yksiköt on mahdollista varustaa suodattimilla erityisen pölyisiä olosuhteita varten.

FAN3 tekniset arvot:

Puhallinyksikkö		FAN3 CP M	FAN3 Mk M	FAN3 CP L	FAN3 Mk L
Maks. höyryteho	Kg/h	16	16	45	45
Käyttöjännite	220...240V / 1N~ / 50...60 Hz				
Käyttökytkin	Asento	1	2	1	2
Liitäntäteho	W	22	44	20	40
Ilmavirtaus ilman suod.	m3/h	100	180	140	250
Virtaus suod. kanssa	m3/h	85	155	120	210

**Merkinnät**

**VDE, CE, GS, GOST**

**Tarkemmat tiedot erillisessä teknisessä aineistossa**